

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-2021022303

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于钢结构材料进场无产品质量证明等问题

内容:

2021 年 2 月 23 日上午, 监理人员对到场的一车钢结构材料进行检查, 发现以下问题, 现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在 48 小时内进行书面回复。

附存在的质量问题情况:

- 1、未见进场材料清单
- 2、无产品合格质量证明书
- 3、个别地方存在掉漆现象

附图:



监理项目部(章): _____

总/专业监理工程师: 李长红

日 期: 2021 年 2 月 23 日

注 本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存份。