

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-AQ-20210509

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 施工现场安全文明施工检查

内容:

2021年5月9日, 监理人员对施工现场的安全文明施工进行例行检查, 发现现场存在以下问题, 现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在规定时间内进行书面回复。

附存在的安全问题情况:

- 1、混凝土浇筑后产生的垃圾未及时清理, 地面污染严重, 若到下雨天, 人走上去容易滑倒
- 2、现场有散落垃圾、饮料瓶、纸盒、包装纸壳、包装带、泡沫板、木板、烟盒、薄膜随处可见
- 3、废弃角钢、施工材料、破损组件未集中收集
- 4、施工警示围挡拆开后未及时恢复, 警示围挡随意破坏
- 5、场地内人员吸烟、随地小便等不良行为普遍存在
- 6、组件安装人员安全带系扣不规范, 安全意识薄弱, 自觉性不强
- 7、高处作业监护不到位

现要求你部对以上问题及时整改完成, 并举一反三, 不得再次发生。

附 图 (见附页):

整改限贰日

监理项目部 (章): _____



总/专业监理工程师: _____





日 期: 2021年5月9日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。









以下空白《监理通知单 20210509-安全文明施工》