

GFDZJBM08： 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210518

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于三区桩基预埋螺栓严重生锈的问题

内容：

2021年5月18日上午，监理人员现场巡视检查，发现你部施工三区已使用和未使用的桩基预埋螺栓存在以下问题，现下发《监理通知单》要求你部立即整改，并在24小时内进行书面回复。

附存在的质量问题情况：

- 1、预埋地脚螺栓生锈严重，未对其采取有交成品保护措施。



现要求你部对三区地脚螺栓完成除锈防锈及成品保护相关的整改工作。未采取保护措施或处理不当的而使用的，将根据根据浙江慈农电力发展有限公司项目部《施工项目部考核细则》相关条款给予相应考核，拒不整改的将要求你部停工。

整改限叁日

监理项目部（章）： _____

总/专业监理工程师：  _____

日期： 2021 年 5 月 18 日

注 本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存壹份，监理项目部存壹份。