

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-20200505

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于安全专项检查的隐患整改事宜

内容: 2020年05月05日上午,由监理单位和你部一并进行的安全专项检查,发现了以下一些安全隐患,先下发《监理通知单》要求你部进行整改,并在48小时内以回复的形式进行回复。

附存在安全隐患问题情况:

- 1、施工区域围挡的斜撑个别存在地脚未固定现象;
- 2、施工区域东侧安全警示标识没有;
- 3、钢结构材料防腐油漆区域油漆堆放和空桶堆放混乱凌散,没有明显防火防爆标识;没有分开摆放和专人管理。
- 4、施工现场发现有烟蒂存在;
- 5、场内原有排水沟盖板认为掀开没有复原,易导致人员跌落摔伤;
- 6、施工时,办公区域和场地大门没有人员值班看守。

(以下空白)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2020 年 05 月 05 日

注 本表一式 肆 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 贰 份。