

## 监理通知回复单


工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-HF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

针对 ZHJL-TZ-004 的监理通知单，我项目部做如下回复，请予以监督审核：

鉴于屋面承受力及现场条件，为了保护柔性屋面，吊装组件只能采取目前的措施，后续吊装过程中我项目部会在墙面和组件之间增加棉布隔离措施，尝试更好的吊装方法，尽量减少边框划伤。



承包单位（章）：光伏发电项目

项目经理： 陈祥

日期： 2020年06月14日

项目监理部审查意见：

经现场检查，确认已采取措施。

项目监理部（章）：

总监理工程师： 王立杰

日期： 2020年6月14日

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建