

监理工程师通知单

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目


编号: ZH-L-JLTZ-016

致: 江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于立柱焊接人员安全及临时用电事宜

内容

经我方监理现场巡视检查发现 15 区立柱与预制桩焊接时进行焊接的施工人員未做好相应的安全防护并在积水内焊接, 焊机所用配电单机箱内配置不符合临时用电标准。望贵单位及时对以上问题进行整改处理, 并根据现场情况进行相关安排, 该通知单在 3 个工作日内回复。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王朝辉



日期: 2020 年 9 月 12 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。