

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目


编号：ZHJL-JLTZ-006

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于组间接地施工的事宜

内容

经我方监理现场巡视发现贵单位在2号区组间接地安装存在接地线连接位置错误现场。望贵单位对出现该问题的阵列立即整改，并于3个工作日内完成整改回复。（详情见附图）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

王朝煌

日期：2020年5月21日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。