

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目


编号：ZH L-JLTZ-014

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于场内积水事宜

内容

经我方监理现场巡视检查发现场区内存在积水现象，部分区域存在淹没道路的情况，部分低洼处组件存在泡水风险。望贵单位及时对上述问题进行整改处理，并根据现场情况设置排水措施，该通知单在3个工作日内回复。



监理项目部

总/专业监理工程师：

钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目
监理项目部

日期：2020年8月16日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。