

监理工程师通知单

工程名称：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目

编号：KDW-IFILCI-IWAH-004

主送：徐州市工业设备安装责任有限公司（单位）

抄送：河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目部（单位）

内容：致：徐州市工业设备安装责任有限公司。

支架立柱基础木工制模前，必须要将条形基础下的土地平整到位，禁止填土进行施工。如填土造成基础下沉。经验收不合格，产生一切经济损失由你单位负责。请你单位重视。持此通知。

通知单收到回复

监理单位章

总监理工程师/专业监理工程师

日期 2020 年 6 月 18 日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



扫描全能王 创建