



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知回复单

NO: SHBY-7018-ZL-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-7102-ZL-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 对进场管桩存在质量问题整改 工作, 现报上, 请予以复查。

1. 已对个别内径存在麻面的预制管桩进行退场处理;

2. 已对个别存在裂纹现象的预制管桩进行退场处理;

关于监理通知单提到的管桩质量问题我方已对存在质量问题的管桩进行退场处理, 后续将会加强对管桩的质量检查力度, 避免不合格的管桩运至施工现场。

附件: 整改照片

承包商项目部(章):

项目经理:

2020 年 7 月 6 日

项目监理机构审查意见:

经审查, 已整改合格。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020 年 7 月 7 日





魯 H
271Y 挂