



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-AQ-003

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于管桩倒运存在的问题

内容: 我监理项目部对光伏场区进场材料检查发现:

2020年7月7日管桩倒运过程中,管桩将45号样板房房角碰撞损坏,存在房屋倒塌的风险。我监理项目部已3次口头要求对损坏部位进行修复,但至今仍未进行整改。现要求总包单位即刻安排施工人员对损坏部位进行修复。

针对以上问题,请贵公司收到通知后即可安排人员进行整改,限期2日内整改完毕并进行回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 2/56

总监理工程师: 徐锦生

2020年07月12日