



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-AQ-005

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于光伏场区月度安全、质量检查发现的问题

内容: 2020年7月21日光伏场区举行进行月度安全、质量检查活动发现以下问题:

- 1、光伏场区主干道进场车辆较多,总包单位未按照要求配备专人管理交通,外来车辆存在下车不佩戴安全帽现象;
- 2、升压站无河边安全防护措施,灯架未安装上人爬梯及操作平台;吊车卸桩作业时未设置安全警戒线;
- 3、升压站施工人员存在吸烟现象;
- 4、41#宿舍卫生较差,需清理;42#宿舍施工人员已入住,门前堆放管桩,人员出入存在安全隐患,缺少管理制度牌;38#宿舍未进行验收就进行入住,卫生脏乱差,灭火器、垃圾桶、各种标牌等均无,严重违反相关要求;38#及41#宿舍处各有一口水井,存在安全隐患;
- 5、现场检查发现施工人员防暑降温药品未配备;
- 6、门卫室缺少新进场人员的体温检测记录;
- 7、门禁系统需加强管理,与施工无关的人员如小孩等严禁进入施工现场;
- 8、F1区个别管桩施工质量较差,垂直度偏差超出设计要求范围;

针对以上问题,请贵单位收到通知后3日内安排施工人员进行整改,并进回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年07月12日