

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工程师通知单

NO: CZZH-7102-ZL-004

致 上海宝治集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于 F1 区打桩垂直偏差大于设计要求

内容: 我监理项目部 2020 年 07 月 17 日对光伏场区 F1 区进行检查发现问题:

2020 年 7 月 17 日对光伏场区 F1 区 5# 塘梗最后一排 400 管桩进行检查, 发现西面第 5、6、7 号桩基垂直偏差严重超出设计允许偏差。

针对以上问题, 请贵单位收到通知后, 3 日内安排施工队进行整改, 并进行回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020 年 7 月 17 日



