

监理通知单

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHLJ-JLTZD-001

主送：陕西广易来生态环境工程有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

事由：关于施工质量事宜

我项目部监理人员进场后，对施工现场检查，检查后发现工程现场存在以下问题：

施工人员在加固材料 L 型钢加工砖孔时，孔眼过大，形状不规则，现要求你施工单位严格按照图纸设计施工，并立即做出整改。



回复：限你方三日内回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王三木

日期：2020 年 6 月 8 日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。