

监理通知单

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHN-JLTZD-002


主送：湖南鸿源电力建设有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司


事由：关于施工安全事宜

安装单位进场后，经我监理部对施工现场检查，检查后发现工程现场存在以下问题：


1. 4号厂房屋面需做临边防护。底部到顶部女儿墙不足1.2米都需要做临边防护。



2. 4号厂房直爬梯顶端扶手处有晃动，需加固。



3.4号厂房底部木制爬梯需更换钢结构爬梯，稳定性，安全性更高。



回复：限你方三日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师（章）

日期：2020年6月28日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。