

监 理 通 知 单


工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B1-003

致：浙江群朗电力工程有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目》：目前正在安装光伏组件，今日巡视现场时发现，个别阵列安装整体观感不佳，阵列呈阶梯状（附图）



以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2020年08月29日

