

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-03

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：

关于小面施工作业临边防护安全事宜。

内容：

监理项目部于 2020 年 08 月 06 日上午八点对小屋面安全检查时发现，施工人员已开始在屋面安装夹具、导轨，且屋面未按厂区工程部要求做临边安全防护，也安装永久生命线，监理人员现场已对施工项目部负责人以及专职安全员口头通知暂停不安全屋面施工作业。

现要求：

- 1、施工项目部暂停所有施工作业面；
- 2、组织施工人员把小屋面按照厂区工程部要求，严格做好永久生命线、临边安全护栏。
- 3、未经监理项目部验收同意，私自开工，监理项目部将对你单位进行重罚，凡涉及到违反安全红线的行为，决不姑息，确保施工进度有序推进。
- 4、施工单位对施工作业区域施工，未向监理项目部报审，所发生的一切质量、安全事故及损失由施工单位承担。
- 5、小屋面永久生命线、临边防护栏安装限明日中午 12.00 完成。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建