

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-07

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工现场安全隐患整改事宜

内容：

1、楼道出入屋面设置的踏步梯不稳固，未做可靠安全连接固定，且未做安全扶手，存在着较大的安全隐患（易对有关进出人员掉落、摔伤事故发生）。

2、开关站一二次预制舱基础施工作业区域，安全防护不到位，屋面下引临时用电线路未做穿管保护（厂区工程部要求）。

现要求：

现监理项目部要求你单位在二天内整改完成以上安全隐患事项。

望你单位高度重视施工现场安全，确保安全零事故。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022年09月08日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建