

## 监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10MW 分布式光伏项目

编号：LY3-JLTZHF07

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-07 的监理通知后，已按要求完成了关于施工现场安全隐患事宜工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

- 1、楼道出入屋面设置的踏步梯，经与厂区工程部协调，厂区工程部不允许与钢结构焊接，我方已对踏步梯进行了稳固处理。
- 2、开关站一二次舱已按厂区工程部要求，临时用电线路已做穿管保护处理。

施工项目部（章）：

项目经理：章俊杰

日期：2020.09.09

监理项目部复查意见：

经检查符合安全要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2020年09月10日

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。



扫描全能王 创建