

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10MW 分布式光伏项目

编号: LY3-JLTZHFD-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-010 的监理通知后, 已按要求完成了关于施工现场屋面电缆敷设及组价排布事宜工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

- 1、已按规范要求对 1#、2#屋面各种型号电缆进行了有序排布。
- 2、已对电缆桥架进行绑扎固定。

施工项目部 (章):

项目经理: 李俊杰

日期: 2020年09月27日

监理项目部复查意见:

经检查整改部分已到位, 应认真.
附件进行按要求进行整改.

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 何明

日期: 2020年09月27日

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



扫描全能王 创建