

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10MW 分布式光伏项目

编号: LY3-JLTZHF01-013

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-013 的监理通知后, 已按要求完成了关于电缆敷设下挖铺沙事宜工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

- 1、已按设计要求电缆沟底部铺沙完成。
- 2、已对电缆预埋管进行管口处理, 并做防护。
- 3、电缆沟底部凸凹不平处, 已整平完成。

请业主项目部与监理项目部进行复核验收。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期: 2020年10月12日

监理项目部复查意见:

验收合格, 符合要求。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

2020.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



扫描全能王 创建