

监 理 通 知 单

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

编号：JXM15—JL01—TZD006

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司(施工项目部)

内容：47 号箱变基础接地扁铁施工不符合要求

2020 年 11 月 8 日对施工现场 47 号箱变基础检查时发现，预埋避雷扁铁搭接长度不够，焊接部位电焊渣没有清理，没有做防腐处理，我部要求施工方立即整改，整改经验收合格后方可进行下步工序施工。

(附现场照片)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张献忠

日 期：2020 年 11 月 8 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

监理通知单 JXM15-JL01-TZD006(附图)

