

监理工程师通知单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-TZ-003


致：湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部

事由：关于镀锌角钢进场材料事宜

内容：

2020年11月8日监理人员检查发现，二标段施工单位进场的80*80*5镀锌角钢（用于大棚基础）镀锌层厚度严重不符合工程量报价清单要求，也无相关的合格证明资料报验，为确保工程质量，现要求你单位立即清退出场所有不合格材料，组织进场符合要求的合格材料，所有进场材料及其质量证明文件进场前向监理项目部报验，否则将不允许进场使用并依据工程施工合同等约定给予你单位严厉的经济处罚。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王珍

日期：2020年11月8日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。