

监理工程师通知单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHLJL-TJDP-TZ-006

致：湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部

事由：关于钢筋绑扎施工事宜

内容：

2020年12月9日监理人员对二标段农具间混凝土施工现场检查时发现，个别处基础钢筋绑扎不规范（缺少绑扎丝、间距不均匀），为确保工程质量，现要求你单位立即按规范和图纸等相关要求整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，检查合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉的经济处罚，见附图。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： （签名）

日期： 20 年 12 月 09 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。