

监理通知回复单

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目(标段一)

编号：SXMB14-SG

致 常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TJDP-TZ-008 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：2020年12月15日监理项目部下达通知单后，我项目部高度重视，立即作出整改，内容如下：

对所有基础角钢和拱架连接处、拱架斜拉连接点的焊缝统一排查，对存在漏焊和焊缝质量不合格的已全部按规范及图纸要求整改完成。

施工项目部(章)：

项目经理：

日期：2020.12.17

监理项目部复查意见：

经复查，已整改完成，符合相关要求，同意回复。

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：

2020.12.17

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。