

监理工程师通知单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-TZ-009

致：湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段二）施工项目部

事由：关于大棚施工质量事宜

内容：

2020年12月15日监理人员对标段二大棚施工现场（西南角施工现场）检查时发现，个别点基础角钢接口断裂，个别焊接处未防腐等施工质量问题。为确保工程质量，现要求你单位立即按规范和图纸等相关要求整改、严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查，检查合格后方能进入下道工序，否则将给予严厉的经济处罚，见附图。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 任明

日期： 2020 年 12 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。