

监理工程师通知单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-TZ-010

致：天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（标段一）施工项目部

事由：关于大棚施工质量事宜

内容：

2020年12月30日监理人员对标段一大棚施工现场（西边施工现场）检查时发现个别处存在以下问题：

- 1、防腐不到位，且防腐漆污染保温被（附图1、图2）；
- 2、棚头压膜槽未固定牢靠（附图3）；
- 3、东西方向第三道压膜槽压膜处部分未固定（附图4）；
- 4、个别处棚膜损坏（附图5）；
- 5、个别处斜撑螺丝缺失（附图6）；

为确保工程质量，现要求你单位立即按规范和图纸等相关要求整改，针对未发现的问题严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查，检查合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉的经济处罚。

以上问题三日内回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 

日期： 2020 年 12 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附图:



图 1




图 2




图 3



图 4




图 5




图 6