

监理通知回复单

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：SXMB-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（监理项目部）：

我单位于 2020.11.03 日收到本工程监理项目部下发的监理通知单，编号为 ZHJL-TJDP-TZ-002.的内容，经我单位与本工程专业项目部沟通。专业项目部下发联系单一份，对于进场的旧岩棉板规格及质量可满足现场需求，同意使用。详细情况见附件。编号为工作联系单 TJDP-005.下发时间是 2020 年 11 月 08 日有项目经理签字盖章。

施工单位项目部

项目经理签字：

日期：2020.11.10



监理项目部单位意见：

按业经单位下发的联系单内容执行。

监理项目部（章）：

总/专监理工程师：

日期：2020.11.11

本表一式三份，由总包单位填写、专业项目部、监理项目部各一份。



扫描全能王 创建

工作联系单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：TJDP-005

致：天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目施工项目部（施工单位）

湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目施工项目部（施工单位）

事由：关于进场大棚保温板材料事宜

内容：

1、施工合同工程量清单中约定，大棚侧墙保温板规格为彩钢聚苯板 50 厚。现考虑样板棚的侧墙保温板为彩钢岩棉板 50 厚，已经政府认可，且岩棉板在防火、保温等性能方面优于聚苯板，鉴于此，我项目部同意使用彩钢岩棉板替代。

2、现施工单位组织的彩钢岩棉保温板已陆续进场，经检查发现，该保温板为非新加工的彩钢岩棉板，彩钢面有较多污渍，为厂家库存的旧材料，经我项目部查证，该岩棉板规格和质量可满足我方使用要求，考虑到进场的该保温板价格较低且质量满足使用要求，为节约投资成本，我项目部同意施工单位使用上述材料，但本公司在工程竣工结算时，将按照实际使用旧材料的市场价格进行结算，具体以双方协商为准。

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目监理项目部（监理单位）

通威新能源采购部、通威新能源财务部、通威新能源技术部。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020 年 11 月 8 日

注：本表一式 4 份，由业主项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建