

监理工程师通知单

项目名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-TZ-

致：天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部

事由：关于彩钢岩棉板进场材料事宜

内容：

2020年11月11日经监理人员现场巡查发现，二标段施工单位进场的50mm厚彩钢岩棉板（用于大棚侧墙保温）为旧的彩钢岩棉板，未上报本工程项目监理部私自进场，不符合本工程图纸和工程量报价清单要求，为确保工程质量达标，现要求你单位立即清退进场所有不合格材料，组织进场符合要求的合格材料，所有进场材料及其质量证明文件及时向监理项目部报验，否则将不批准进场使用，并将给予严厉的经济处罚。

以上问题三日内回复。



监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：

2020年11月11日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建