

监理工程师通知单回复单

工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目

编号: SHSD-SQKR-0306-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 SQXH-ZHJL-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了桥架刷漆防腐工作。由于部分桥架按要求需要固定在女儿墙上, 为避开女儿墙上的空心砖, 我方已最大幅度作出调整, 在保证桥架稳固的同时, 尽量保证桥架的位置满足要求。

技术负责人:


日期: 2020.9.21

项目监理单位核验意见:

按图纸设计及规范要求安装

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:


日期: 2020.9.21

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



扫描全能王 创建