

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-017

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关光伏区施工资料事宜。

内容：根据相关施工规范，光伏区缺少以下施工资料：

- 1、支架基础施工试验与检测报告包括承载力检验报告
- 2、箱逆变施工试验及见证检测报告包括承载力检验报告
- 3、组件倾斜角度偏差测量记录、组件接地检查记录、组件边缘高差测量记录。

组串开路电压、短路电流测量记录。

4、逆变器外观、主要元器件、控制电源、直交流侧接线及极性（相序）、绝缘、接地检查记录。散热装置、人机界面检查记录。手动分合闸检查记录。通信调试记录。

5、箱变箱体接地、绝缘油试验报告，温控仪校验报告。

6、光伏发电单元调试：逆变器并网调试报告。

上述资料要求施工单位报送至监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年3月18日

