

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-030

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于龙须区箱变接地施工事宜。

内容：

前期监理方及总包方已多次要求：龙须光伏区箱变接地未与光伏区接地网连接部分，必须向外双向延长布置 20 米的接地扁铁，以保证箱变在雷雨天气中正常运行。今现场检查施工单位仍未执行。现再次要求施工单位尽快完成无接地网箱变接地体延长施工。否则箱变设备因雷击造成的一切损失将由施工单位承担。

限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 7 月 7 日

