

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-012

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关站内架空线路后续施工消缺施工事宜。

内容：今天下午抽查站内架空线路后续施工消缺情况，发现警示牌及接地安装均不符合规范要求。

要求施工单位在验收前务必按规范要求整改到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024 年 01 月 02 日





