监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-018

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：有关开关站施工资料事宜。

内容：根据相关施工规范，开关站缺少以下施工资料：

1、直流系统设备安装：直流电源系统设备安装及调试记录（含蓄电池组安装记录、蓄电池组充放电特性曲线）。

2、通信系统设备安装：光纤熔接损耗测试报告。

3、设备基础：承载力检验报告。

4、升压站二次设备安装：二次等电位接地网安装记录、

5、开关站系统调试：电抗器试验报告、阻波器试验报告、放电线圈试验报告、支柱绝缘子探伤报告、回路电阻测试报告

6、通信设备调试：光缆试验报告、记录、光传输设备测试试验报告、PCM 设备测试及功能检查报告。

7、二次设备调试 ：安全控制装置调试报告。故障录波器调试报告。自动化通道及信息调试报告。电压核相报告。光功率预测调试报告。

8、仪表及变送器校验：温度计校验报告。关口计量表、电能表、电能计费系统检测试验报告。

9、监控系统调试 ：调试方案及报告。

10、升压配电装置带电调试 ：并网调试报告、试验记录。

11、涉网及性能试验 ：涉网/特殊试验及性能试验方案、报告。

上述资料要求施工单位报送至监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2021 年 3 月 18 日