

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-019

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于现场安全施工事宜。

内容：

近期已进入雷雨季节，根据现场实际情况，现对你单位施工现场管理提出以下要求：

1、雷雨天气时，禁止现场所有人员到组件板下、大树下及箱变附近避雨，避免意外事故发生。

2、利用较好天气加快光伏区及线路铁塔的接地施工，尽快完成。减少雷电天气带来的危险。避免因接地接触不良造成线路及设备的损坏。

以上问题要求施工单位严格执行，不用回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024 年 3 月 31 日

