

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-020

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于站内线路消缺施工事宜。

内容：

根据现场实际情况，现对站内线路消缺施工作业提出以下要求：

1、站内消缺施工必须规范操作，必须开具消缺施工作业票。如果检查发现现场人员作业时无工作票，将对施工单位进行相应的处罚。

2、蹬塔作业时施工单位安全管理人员必须在现场，并做好安全检查及安全监督工作，确保作业人员的安全。

3、如有雷雨天气，要求现场管理人员必须及时与作业人员尽快离场，并禁止在树下避雨，避免意外安全事故发生。

4、雷雨天气禁止现场消缺施工作业。

以上问题要求施工单位严格执行，限 3 天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 3 月 31 日

