

监理工程师通知单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JL-021

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

抄送：中能建（青田）新能源有限公司（建设单位）

事由：关于开关站设备基础及护坡混凝土强度试验检测报告事宜。

内容：

前期监理方已多次催要，开关站设备基础及护坡格构浇筑混凝土的强度试验报告，至今未见。现再次通知你单位尽快提供，否则将无法判定上述部分施工质量是否合格，无法签署施工质量合格证明，无法支付后期的工程款。

限 3 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 4 月 20 日

