

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称:
		隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目
		编号: XXSY-C-JLTZ-004

致 隆基绿能光伏工程有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部

事由:

关于 16A 厂房屋面夹具安装事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查贵单位在建设隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目期间, 在 16A 厂房屋面发现夹具安装间距与图纸不符, 望贵单位按照图纸要求对该部位进行整改并检查是否存在类似情况, 于 3 个工作日内完成整改及时回复。(详情见附图)

附图:



项目监理机构 常州正衡电力工程监理有限公司 总/专业监理工程师

日期



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。