

监理工程师通知单

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-ZL-B002-001

致: 施工单位 常州天合智慧能源工程有限公司

事由: 工程施工质量、材料及工序等报验问题

内容: 由贵单位承建的菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目工程须贵单位按规范要求作好如下工作:

- 1、进场施工材料、设备/构配件等须严格按照规范要求进行报验;
- 2、施工工序必须严格按照规范要求进行报验, 在上道工序未验收合格前不得私自进入下道工序施工, 严禁违规施工;
- 3、工序质量报验须提前 24 小时书面报验项目监理部确认;
- 4、基础浇筑施工前, 须做好浇筑施工相关准备工作, 并提前 24 小时书面报验, 确认后方可施工;
- 5、请贵单位限期 2 日内报审基础专项技术施工方案及相关技术交底资料, 否则基础施工过程中造成工程施工相关质量及安全问题所产生的一切不良后果由贵单位承担。

项目监理部

专业监理工程师:

日



期: 2021.08.21

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。