

监理工程师通知单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL-06

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

事由：关于春节放假前现场安全事宜

内容：临近春节放假，现场存在以下安全隐患：

- 1、现场箱逆变已全部带电运行，部分箱逆变设备门已坏，无法关闭上锁，存在安全隐患。
- 2、预制舱、箱逆变运维钢平台及栏杆均未做，存在安全隐患。
- 3、现场电缆均未做防火封堵。
- 4、水面浮伐必须固定在岸边，确保不影响支架及组件。
- 5、现场临电必须全部拆除。
- 6、现场所有材料集中堆放，做好防雨、防火、防盗措施及警示标牌，并安排专人值班看管。
- 7、施工人员放假回家，必须做好防疫措施，确保平安返场。

以上事宜望你单位尽快落实整改，否则由此造成的一切损失有你单位承担。

限贵公司尽快回复及落实

项目监理机构：(章)

总监理工程师：徐耀生

日期：2021.1.24

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建