

监理工程师通知单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL-008

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

事由：关于预制舱、箱逆变基础钢平台安装质量事宜

内容：监理现场检查发现，预制舱、箱逆变基础钢平台三角支架安装不牢固、不平整，部分未满焊，存在严重安全隐患，现要求你单位立即按图纸设计及规范要求整改，确保工程质量，否则因质量问题，造成的一切损失有你单位承担。

限贵公司 2021 年 3 月 17 日回复及落实整改好，否则将处以伍仟元/天的经济考核。

项目监理机构：（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2021.3.16

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建