

监理工程师通知单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL-01

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

事由：关于现场预制舱基础管桩事宜

内容：经监理现场巡查发现，预制舱基础管桩出现破损及错位现象，
现要求你单位尽快联系检测单位出具检测报告，并报设计院出具整
改图纸或方案报业主及监理项目部，否则由此造成的一切损失有你
单位承担。

限贵公司尽快回复



项目监理机构：（章）

总监理工程师：徐光耀生

日期：2020.11.28

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建