

监理工程师通知单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镭正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于侯射村箱变基础的相关事宜

内容：

侯射区域即将并网发电，可是 4 个箱逆变基础还未安装爬梯及安全护栏，施工、操作不便且存在很大安全隐患。

以上问题，限 3 月 25 日 之前整改完成并报我监理项目部复查。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

2022.03.18

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。

● 增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

施工区域：侯射村箱变基础无爬梯、无安全护栏

拍摄时间：2022.03.18 星期五
天气：多云 13℃ 南风1级
气压1005百帕

地点：湖州市·侯射

监理单位：正衡监理

今日水印
—相机—
真实时间