

监理工程师通知单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镛正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于侯射组件泡水的相关事宜

内容：

因近期雨水较多，侯射光伏 1 区. 第 35 和 36 排之间约三箱组件，32 排约 2.5 箱组件泡水严重，为保证组件安装质量，根据业主单位要求需更换处理。

以上问题，限 3 日内整改完成、回复并报我监理项目部复查。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

2022.03.22

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。

