

B. 0. 15 监理通知回复单

工程名称：增资新建埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-HSY-ZH-B07-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为 DXGF-ZHJL-ZH-A07-006 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

根据现场实际情况，我司积极及时安排人员对相关区域的组件进行搬运，同时积极与厂商沟通，厂商告知组件防水等级为P6，后续安装前需进行连接前检查，连接后再进行开路电压测试，符合要求后才能并网发电。

施工项目经理部（盖章）：

项目经理（签字）：

日期

2022.03.26

复查意见：

已整改

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/（签）：

日期：

2022.03.26

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位一份、施工单位各一份。



扫描全能王 创建