

B.0.15 监理通知回复单

工程名称：增资新建埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-HSY-ZH-B07-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为 DXGF-ZHJL-ZH-A07-010 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

已将电缆挖出，安放至桥架内。

施工项目经理部（盖章）：

项目经理（签字）：

日期

2022.04.17

复查意见：

已整改

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/（签）：

日期：

2022.04.17

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位一份、施工单位各一份。



扫描全能王 创建