

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHJL-YCGF-TZD-044

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于现场高空作业安全相关事宜

监理现场检查发现，支架组件安装人员高空作业未佩戴安全带、安全帽，有个别人员还光着膀子作业，未配备防坠器；登高设施（竹梯）存在安全隐患，应采用安全可靠登高设施。

项目已进入收尾阶段，为加强高温、高空作业安全风险管控，针对以上问题，总包单位需加强现场安全管控，对高空作业人员进行安全作业交底，在施工过程中，各安装班组应有安全负责人监护；作业前应对登高设施严格进行检查，发现隐患及时处理，不留隐患。

后附现场安全检查相片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年08月13日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

相片一：未佩戴安全帽



相片二：未佩戴安全带、安全帽



相片三：未佩戴安全带、安全帽，光膀子



相片四：登高设施存在安全隐患，未配备防坠器



相片五：未佩戴安全帽、安全带，未配备防坠器，登高设施存在安全隐患

