

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-045

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-045 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 B05 光伏阵列防雷接地 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章): 
项目经理: 邵建
日期: 2022.9.12


EPC 单位复查意见:

已复查, 已整改 请监理审批

EPC 单位 (章): 
项目经理: 朱秀勇
日期: 2022.9.12

项目监理机构复查意见:

已复查, 已整改, 符合标准

项目监理机构 (章): 
专业/总监理工程师: 邵建
日期: 2022.9.12

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件



1、B05 防雷接地环网接地扁铁已按施工规范焊接搭接面，刷防锈漆；



2、电缆沟坍塌部分已清理；



3、发黑螺栓已更换为 8.8 级热镀锌螺栓、缺少直拉杆部分已按规范整改，螺栓已紧固；



4、已按规范布设电缆标识桩；



5、打桩人员已进行安全再教育，带电施工区域打桩已安排专人监护；

