

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-020

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-020 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 危废品库垫层、底板厚度等 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位

项目经理

日期



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改。

EPC 单位 (章)

项目经理

日期



项目监理机构复查意见:

复查, 已整改, 符合要求。

项目监理机构 (章)

专业/总监监理工程师

日期



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、危废品库垫层 100mm，底板 300mm 厚度已调整；现已整改。
- 2、围墙基础垫层 100mm，底板 200mm 厚度已整改；现已整改。

