

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-028

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-028 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 高压电缆敷设等 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日



EPC 单位复查意见:

经审查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日



项目监理机构复查意见:

3 复查, 部分防雨拉地扁铁仍未修复, 其余部分已整改合格

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

- 1、高压电缆敷设未报验已回填部分已挖出报验后再回填。
- 2、高压电缆敷设铺砂盖砖已按设计要求整改。
- 3、防雷接地网已修复，现已整改。
- 4、4*40 镀锌扁铁与支架焊接已整改。

